

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero **22**

del **29/05/2018**

Oggetto:

**LAVORI PER RISPETTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURA
CIVITANOVA ALTA E SEDE DI VIA EINAUDI**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 8,30 presso la sede amministrativa dell'Ente, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

1) Presidente	BASILE	AGOSTINO	Presente
2) Vice Presidente	PERUGINI	CORRADO	Presente
3) Consigliere	BRUFANI	ALIDO	Presente
4) Consigliere	RIBUSTINI	ALESSIA	Presente
5) Organo di vigilanza	SPITO	ALBERTO	Assente

Presenti: **4** Assenti: **1**

ed ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. BASILE AGOSTINO assistito dal Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Oggetto	LAVORI PER RISPETTO NORMATIVA ANTINCENDIO STRUTTURA CIVITANOVA ALTA E SEDE DI VIA EINAUDI.
----------------	---

IL CONSIGLIO

Premesso che l'Ente è proprietario di:

- 1) - un immobile sito in Piazza XXV Luglio, 2 a Civitanova Marche (MC) - ove è la sede amministrativa e il centro diurno e residenziale per diversamente-abili e,
 - 2) - un immobile sito in Via Einaudi, 144 quale centro ambulatoriale e riabilitativo,
- entrambi soggetti alla normativa della prevenzione incendi in base al D.P.R. n. 151 del 01/08/2011;

Per ciò che attiene al punto sub 1) sopra indicato:

Rilevato che con Determinazione n. 122 del 09/08/2016 avente ad oggetto "Prevenzione incendi sede Civitanova Alta: provvedimenti" è stata affidata alla ditta Tecnostudi Srl di Civitanova Marche l'intera pratica istruttoria, con presentazione dei lavori di adeguamento, per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi;

Considerato che nel rispetto della normativa anticendio e in base al progetto presentato dalla Tecnostudi Srl, sull'immobile dovranno essere eseguiti i seguenti lavori di adeguamento: realizzazione e montaggio del telaio di sostegno, fornitura e posa in opera di una porta REI a due ante (luce netta 180 cm), realizzazione di chiusura a soffitto di tipo REI 120, spostamento dei magneti di mantenimento dell'apertura della porta medesima nonché tutte le opere minute e complementari (maniglioni antipánico, collegamenti elettrici, stuccatura, tinteggiatura, ecc.) per un totale di Euro 2.850,00 + Iva;

Per ciò che attiene al punto sub 2) sopra indicato:

Premesso che è allo studio la fattibilità di una ristrutturazione complessiva del piano terra e del piano primo della sede operativa di Via Einaudi, 144 al fine di un ampliamento e migliore organizzazione funzionale delle attività riabilitative e ambulatoriali ivi prestate;

Constatato che la normativa sulla sicurezza prevede comunque un obbligo tassativo di adeguamento alla normativa anticendio entro il prossimo 24/10/2018 (in mancanza del quale si potrà incorrere in sanzioni anche penali) alla quale non sarà possibile derogare;

Considerato che, da un'analisi visiva degli ambienti interni, l'immobile di Via Einaudi,144 necessita quanto meno dei seguenti interventi:

- un impianto di rilevazione fumi che attualmente è presente solo nella sala server,

- di una verifica della redistribuzione dei carichi dell'archivio;

Rilevata l'opportunità di richiedere un parere professionale al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulle priorità e gli obblighi di adeguamento alla normativa antincendio, anche in vista dei prossimi lavori di ristrutturazione e adeguamento della sede operativa;

Ritenuto di dare mandato al Direttore Generale di:

per il punto sub 1):

- invitare almeno due ditte alla presentazione di preventivi per la realizzazione dei lavori elencati nello studio di fattibilità presentato dalla Tecnostudi Srl;

per il punto sub 2):

- provvedere all'adeguamento dell'impianto di rilevazione dei fumi e di redistribuzione del carico d'archivio;

- fissare un incontro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Preso atto che come stabilito dall'art. 14 del vigente Regolamento di organizzazione dell'ASP Paolo Ricci compete al Direttore Generale la stipula dei contratti;

Visto il parere favorevole del Direttore Generale;

Con votazione unanime e palese;

Con successiva e separata votazione dei fini dell'immediata esecutività dell'atto;

DELIBERA

Di dare mandato al Direttore Generale:

per il punto sub 1):

- la ricerca di almeno due ditte alle quali richiedere i preventivi per l'affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'immobile sito in Piazza XXV Luglio, 2 a Civitanova Marche (MC);

per il punto sub 2):

- di provvedere all'adeguamento dell'impianto di rilevazione dei fumi e redistribuzione del carico d'archivio;

- di fissare un incontro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per averne un parere professionale;

Di dare atto che compete al Direttore Generale la stipula dei contratti, come stabilito dall'art. 14 del vigente Regolamento di organizzazione dell'ASP Paolo Ricci;

Di dichiarare il presente atto con successiva e separata votazione immediatamente esecutivo.



Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:


Il Presidente

Dott. Basile Agostino



Il Segretario - Direttore Generale

Dott.ssa Zallocco Patrizia




la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Civitanova Marche li, 29/05/2018

Il Segretario - Direttore Generale

Dott.ssa Zallocco Patrizia



PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Azienda e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Civitanova Marche li, 29/05/2018

Il Segretario - Direttore Generale

Dott.ssa Zallocco Patrizia

